



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ.
Διονύσου & Μυρσίνης
145 62, Κηφισιά

Ημερομηνία **12.04.2019**
Αρ. πρωτ.: **259**

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κηφισιάς, βάσει του Ν.4412/2016 αρ. 118, αρ. 120 παρ.3, στους οικονομικούς φορείς την έναρξη διαδικασιών απευθείας ανάθεσης προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών του 1^{ου} Λυκείου Κηφισιάς, σύμφωνα με την παρακάτω περιγραφή:

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά σε αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων οροφής και τοίχων στους εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους του 1ου Λυκείου Κηφισιάς επί της Οδού Λεβίδου 42 στον Δήμο Κηφισιάς. Το έργο κρίνεται απαραίτητο καθώς τα υφιστάμενα φωτιστικά σώματα έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες κατά το μεγαλύτερο μέρος τους κι επιπλέον τα χαρακτηριστικά τους δεν συμβαδίζουν με τις σύγχρονες απαιτήσεις για εξοικονόμηση ενέργειας και απόδοση φωτισμού.

Ως προς τα υλικά που θα προμηθευτούν θα έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Φωτιστικά σώματα οροφής LED Panel 60x60cm Slim (πάχους 8mm) ισχύος 40W με θερμοκρασία χρώματος 4000 Kelvin (τύπου Geyer LP40C) με βάσεις επίτοιχης στήριξης (τύπου Geyer LP40-ARW) και ντίζες για την τοποθέτησή τους.

Επιμέρους χαρακτηριστικά:

- Προστασία έναντι εισροής ύδατος: IP20
- Δέσμη Φωτός: 110°
- Σώμα: Αλουμινίου
- Ενεργειακή Κλάση: A+ (εξοικονόμηση ενέργειας έως και 90% σε σχέση με τους κοινούς λαμπτήρες)
- Τάση: 220-240V
- Διάρκεια ζωής: 25.000 ώρες
- Εγγύηση: 3 χρόνια

Επίτοιχα φωτιστικά σώματα (απλίκες) με λαμπτήρες LED ισχύος 12W με θερμοκρασία χρώματος 4000 Kelvin (τύπου Geyer LBLOC12).

Επιμέρους χαρακτηριστικά:

- Προστασία έναντι εισροής ύδατος: IP54
- Δέσμη Φωτός: 110°
- Ενεργειακή Κλάση: A+ (εξοικονόμηση ενέργειας έως και 90% σε σχέση με τους κοινούς λαμπτήρες)
- Διάρκεια ζωής: 25.000 ώρες
- Εγγύηση: 2 χρόνια

Φωτιστικά σώματα οροφής (για τους χώρους υγιεινής) με λαμπτήρες LED ισχύος 12W με θερμοκρασία χρώματος 4000 Kelvin (τύπου Geyer LBL21C12).

Επιμέρους χαρακτηριστικά:

- Προστασία έναντι εισροής ύδατος: IP54
- Δέσμη Φωτός: 110°
- Ενεργειακή Κλάση: A+ (εξοικονόμηση ενέργειας έως και 90% σε σχέση με τους κοινούς λαμπτήρες)
- Διάρκεια ζωής: 25.000 ώρες
- Εγγύηση: 2 χρόνια

Ως προς τις εργασίες που θα πρέπει να εκτελεστούν καθορίζονται ως εξής:

- Τοποθέτηση ικριωμάτων ή σταθερών εξεδρών όπου απαιτείται
- Αποξήλωση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων των κοινόχρηστων χώρων (οροφής και τοίχων) και απομάκρυνσή τους από τον χώρο
- Τοποθέτηση και σύνδεση των νέων φωτιστικών σωμάτων σε προϋπάρχουσες θέσεις
- Τοποθέτηση δύο επιπλέον φωτιστικών σωμάτων οροφής στον χώρο των WC των κοριτσιών με επέκταση καλωδίων και εγκατάσταση κουτί διακλάδωσης σε δύο (2) υφιστάμενες θέσεις.
- Απομόνωση και τάπωμα των θέσεων που δεν θα επαναχρησιμοποιηθούν
- Έλεγχος ορθής λειτουργίας όλων των νέων εγκαταστάσεων

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ	ΤΙΜΗ
1	LED Panel 60x60cm Slim με βάσεις επίτοιχης στήριξης	50	50,00 ευρώ	2.500,00 ευρώ
2	Απλίκες Led 12W 4000K (τύπου Geyer LBLOC12)	14	15,00 ευρώ	210,00 ευρώ
3	Απλίκες Led 12W 4000K 100x200mm (τύπου Geyer LBL21C12)	9	20,00 ευρώ	180,00 ευρώ
4	Αποξήλωση Υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων	93	20,00 ευρώ	1.860,00 ευρώ
5	Τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων	73	20,00 ευρώ	1.460,00 ευρώ
6	Κατάργηση παλαιών θέσεων	20	20,00 ευρώ	400,00 ευρώ
7	Τοποθέτηση Ικριωμάτων	-	300,00 ευρώ	300,00 ευρώ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				6.910,00 ευρώ
<i>ΦΠΑ</i>				<i>1.658,40 ευρώ</i>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				8.568,40 ευρώ

Οι εργασίες θα εκτελεστούν από εξειδικευμένο τεχνίτη ηλεκτρολόγο. Όλα τα τεμάχια που θα προμηθευτούν θα είναι πρώτης διαλογής, αμεταχείριστα και σε άριστη κατάσταση και θα μεταφερθούν με ευθύνη του αναδόχου στον χώρο των εργασιών.

Στο τίμημα επίσης περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά (καλώδια, βίδες κλπ) που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου.

Ο δυνητικός ανάδοχος του έργου οφείλει με την οικονομική του προσφορά να συνυποβάλει τα τεχνικά φυλλαδίων των ειδών που προτίθεται να εγκαταστήσει. Μη υποβολή των εν λόγω πιστοποιητικών αποτελεί λόγω απόρριψης της προσφοράς.

Ο προμηθευτής θα πρέπει να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την συσκευασία, φόρτωση, μεταφορά και παράδοση των προς προμήθεια υλικών και θα είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που θα προκληθεί από υπαιτιότητά του στα υλικά μέχρι και την παράδοση.

Επίσης, μετά την ολοκλήρωση και παραλαβή του Έργου ο ανάδοχος θα προσκομίσει Γραπτή Εγγύηση για τα υλικά και τις εργασίες που εκτελέστηκαν διάρκειας 2 ετών (εξαιρουμένων πιθανών βλαβών που αποδεδειγμένα προκληθούν από βανδαλισμούς).

Η Συντάξασα

Βασιλείου Ναταλία
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Ο προμηθευτής θα είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που θα προκληθεί από υπαιτιότητά του.

Καταλυτική ημερομηνία είναι 17/04/2019 (15.00)

Οι προσφορές θα πρέπει είτε να παραδοθούν στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής (Εμμ. Μπενάκη 3, Κηφισιά) είτε να αποσταλούν ταχυδρομικώς μέχρι την καταλυτική ημερομηνία. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά τις 17/04/2019 δεν θα γίνουν δεκτές.

Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2007 193

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ**

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ