



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ.
Διονύσου & Μυρσίνης
145 62, Κηφισιά

Ημερομηνία 04.06.2019
Αρ. πρωτ.: 420

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κηφισιάς, βάσει του Ν.4412/2016 αρ. 118, αρ. 120 παρ.3, γνωστοποιεί στους οικονομικούς φορείς την έναρξη διαδικασιών απευθείας ανάθεσης προμήθειας και τοποθέτησης συστήματος πυρανίχνευσης για τις ανάγκες του 6^{ου} Δημοτικού Κηφισιάς, σύμφωνα με την παρακάτω περιγραφή:

Η παρούσα αναφέρεται στην προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος πυρανίχνευσης για την ασφάλεια του 6^{ου} Δημοτικού Κηφισιάς και πρέπει στα χαρακτηριστικά να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα:

Πίνακας πυρανίχνευσης 16 ζωνών και 16 εξόδων ρελέ επιτηρούμενες (έξοδος ανά ζώνη) με EOL αντιστάσεις. Πιστοποιημένος σύμφωνα με την EN 54.2 & EN 54.4 οδηγία.

Γενική έξοδος συναγερμού επιτηρούμενη με EOL αντίσταση, τάση 24VDC & ρεύμα 1A

Τέσσερις περιοχές κατάσβεσης. Δύο ζώνες ανά περιοχή.

Γενική έξοδος προβλήματος.

Δυνατότητα cross zoning με ρυθμιζόμενο χρόνο καθυστέρησης εντολής.

Ανίχνευση και σηματοδότηση προβλήματος σε περίπτωση γείωσης οποιουδήποτε καλωδίου της εγκατάστασης.

Κλειδοδιακόπτης τριών θέσεων για την επιλογή επιπέδου πρόσβασης 1 – 2 & εντολή εκκένωσης χώρου.

Φωτιζόμενα κατά την ενεργοποίηση του πλήκτρα

Απεικόνιση όλων των καταστάσεων του κέντρου από 38leds

Ηχητική ενημέρωση του χρήστη για τις καταστάσεις προβλήματος και συναγερμού.

Δυνατότητα απομόνωσης ζωνών από το ηλεκτρολόγιο στην πρόσοψη του κέντρου

Δυνατότητα ελέγχου των ανιχνευτών της εγκατάστασης από τον εγκαταστάτη.

Δυνατότητα λειτουργίας εγκατάλειψης του χώρου αυτομάτως από συναγερμό σε ζώνη ή χειροκίνητα με την χρήση κλειδιού

Καταγραφή των συμβάντων στη μνήμη του κέντρου με ημερομηνία και ώρα

Έλεγχος και σηματοδότηση προβλήματος σε διακοπή τροφοδοσίας, πτώση μπαταρίας ή κατεστραμμένη μπαταρία.

Δυνατότητα απεικόνισης των λειτουργιών του κέντρου από PC.

Εσωτερική σειρήνα: 2 τεμάχια με flash και ακουστική ισχύ άνω των 120db.

Εξωτερική σειρήνα : 1 τεμάχιο με flash αυτοπροστατευόμενη και ανατροφοδοτούμενη και ακουστική ισχύ άνω των 110db.

Φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού 13 τεμάχια με βάση, δύο led και ψηφιακή ανίχνευση

Θερμοδιαφορικός ανιχνευτής : 2 τεμάχια με βάση, δύο led και ψηφιακή ανίχνευση. Τάση λειτουργίας 12 -35 VDC.

Μπαταρία 2 τεμάχια για το πίνακα πυρανίχνευσης μολύβδου, 7 A / 12 V

Μπαταρία 1 τεμάχιο για την εξωτερική σειρήνα , 2,30A / 12 V

Μπουτόν 7 τεμάχια επανατάξιμα υαλόθραυστα χρώματος κόκκινου με δυνατότητα της επαναταξής μετά από συναγερμό να γίνεται με τη βοήθεια ειδικού πλαστικού κλειδιού.

Τοποθέτηση

Εγγύηση: Δύο ετών

Καταλυτική ημερομηνία είναι 10/06/2019

Οι προσφορές (κλειστές) θα πρέπει κατατεθούν στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής (Εμμ. Μπενάκη 3, Κηφισιά) και θα παραδίδονται στον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής. Οι προσφορές που αποστέλλονται ταχυδρομικώς θα είναι σε συστημένο φάκελο και θα γίνονται δεκτές εφόσον έχουν σταλεί στην καταλυτική ημερομηνία.

Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2007 193

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΥΛΗΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ**